

共青城市农业农村水利局

分类：（A）

共农水案字〔2020〕第5号

对政协共青城市第二届委员会 第五次会议第37号提案的答复

任力云委员：

您提出的“加强基础建设管理，确保安全健康水源”的提案收悉，现答复如下：

现状共青城市的饮用水源通过柘林灌区总干渠和八二分干渠道长约40余公里开敞式明渠引水，水源易被污染，且柘林灌区总干渠为九江市水利局下属柘林灌区管理局所有，源头及绝大部分在永修县境内，管理和改造难度巨大。加上我市快速发展人口急增，我市供水安全问题已日益明显，制约了我市高质量持续发展。

为致力于为全市人民提供安全、稳定、健康水源，共青

城市委市政府千方百计筹资决定建设柘林水库引水工程，自柘林水库三副坝处接 $\phi 1.6$ 米球墨铸铁管地埋式全程封闭铺设至我市长青一官塘垅水库，管道全长约42km，设计供水日均供水能力16万吨。项目建成后可有效保障我市供水安全，从根本上解决明渠引水受污染的风险隐患，为我市提供优质水源保证，满足地方经济社会持续稳定发展需求。

当前，柘林水库引水工程已通过项目立项、可研、环评等审批，经公开招标组织施工并于2020年6月18日完成首根管道安装，截止9月10日累计完成管道安装约17km，完成形象进度约40%，计划于2021年春节前基本建成通水。同时，为保障项目建成投入前的明渠引水安全，我市已组织对境内的八二分干渠道部分段进行封闭隔离，并由属地乡镇加强了日常监管和沿途群众的安全警示教育。

附：政协提案办理情况征询意见表

共青城市农业农村水利局
2020年9月11日



签发领导：雷显达

联系人及电话：阮鸣 15180677917

抄报：市政协提案委，市政府督查室

政协提案办理情况征询意见表

提案人姓名	任力云	电话	15270588888		
通讯地址	江西新天时装有限公司				
提案号码	37	标题	加强基础建设管理，确保安全健康水源		
承办单位	共青城市 农业农村 水利局	承办人	阮鸣	电话	15180677917
对办理情况的具体意见： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-family: cursive;">非常满意</div>					
办理情况评价	满意	✓	基本满意	不	满意
提案人签名： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-family: cursive;">任力云</div>					
2020年9月22日					

- 注：1. 由承办答复时与答复件一并寄送领衔代表。
2. 提案人填写此表后，请在 15 日内寄送答复单位，如无法按时寄送的，应与答复单位联系。未及时联系且逾期未寄送的视为满意。
3. 承办单位收到此表后，应尽快复印分送市政协提案委、市政府督查室。

